



Transport/ Lagerung von Bleiakкумуляtoren


- Bleiakкумуляtoren müssen gegen Kurzschluss gesichert sein!
 Es muss mindestens der +POL für den Transport/ Lagerung abgedeckt sein.



nicht gesichert



nicht gesichert



Pole vollständig abkleben



Pole vollständig abkleben



Polschutzkappe




Polschutzkappe

Transport/ Lagerung von Bleiakкумуляatoren



nicht gesichert



Pole vollständig abkleben



Polschutzkappe

- Staplerbatterien können im Stahltrug transportiert/ gelagert werden. Abgesicherte Bleiakкумуляatoren müssen in ADR-Paloxen transportiert/ gelagert werden.



nicht gesichert



Pole gesichert durch Abkleben der Pole oder durch eine Polschutzkappe.

Infos unter:

+43 2986 6655-977
schroff@stark-gmbh.at

ÖFFNUNGSZEITEN:

Montag – Freitag: 07:00 – 12:00 Uhr, 12:30 – 17:00 Uhr | Samstag: 08:00 – 12:00 Uhr